LISTA DI CONTROLLO GIORNALIERO

VOCI DI CONTROLLO	
CONTROLLARE CHE LE VIE DI ESODO SIANO TOTALMENTE SGOMBRE	
CONTROLLARE CHE LE USCITE DI EMERGENZA SIANO FUNZIONANTI E TOTALMENTE SGOMBRE	
CONTROLLARE CHE LE VIE DI ACCESSO AI QUADRI ELETTRICI SIANO SGOMBRE	
CONTROLLARE CHE LE VIE DI ACCESSO AI MEZZI DI ESTINZIONE SIANO SGOMBRE	
CONTROLLARE CHE LA VIA DI ACCESSO ALLA CENTRALE TERMICA SIA SGOMBRA	
CONTROLLARE CHE LE VIE DI ACCESSO ALLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS/ACQUA/ALTRI FLUIDI COMBUSTIBILI SIANO SGOMBRE	
CONTROLLARE CHE EVENTUALI FIAMME LIBERE SIANO SPENTE	
CONTROLLARE SE PORTE RESISTENTI AL FUOCO (OVE PREVISTO) SIANO CHIUSE	
CONTROLLARE CHE NON VI SIA PRESENZA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE CHE NON DEVONO RESTARE IN SERVIZIO, QUINDI METTERE FUORI TENSIONE	
CONTROLLARE CHE NON CI SIA PRESENZA DI CARTA, RIFIUTI E O MATERIALI COMBUSTIBILI VICINO A FONTI DI INNESCO	
CONTROLLARE CHE NON CI SIA PRESENZA DI MATERIALE INFIAMMABILE VICINO A FONTI DI INNESCO E/O CHE NON SIA STATO DEPOSITATO IN LUOGO SICURO	
CONTROLLARE CHE NON CI SIA PRESENZA DI CONTENITORI DI MATERIALE INFIAMMABILE NON IDONEAMENTE CHIUSO	
CONTROLLARE CHE NON CI SIA INADEGUATA PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO E SCARSA MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURA	
CONTROLLARE CHE NON CI SIA USO DI IMPIANTI ELETTRICI DIFETTOSI E NON ADEGUATAMENTE PROTETTI	
OSTRUZIONE DELLE APERTURE DI VENTILAZIONE DI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO/MACCHINE/APPARECCHIATURE ELETTRICHE E DI UFFICIO	
RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO	

R.S.P.P.

B.A.A.S. Studio snc
degli Ing. Filippo e Roberto Verrillo
Via E. Toti 100, 63014 S. Benedetto del Tr. (AP)
Partita IVA e Codice Fisc.: 02160440448
Cellulare 338.7054786 – 328.3780776

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Grazia Maria Cecconi